

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17

Телефон/факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности:

429220, Чувашская Республика - Чувашия, р-н Вурнарский, пгт Вурнары, ул. Ж. Илюкина, д.15

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц RA.RU.710031.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

санитарного

руководителя Органа инспекции

отделом

надзора,

Л.А. Николаева

обеспечения

заместитель

2026г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведенной инспекции
санитарно-эпидемиологическое обследование
№ 26-04-48/17 от « 24 » апреля 2026 г.

Чувашская Республика, р-н Канашский,
д. Сугайкасы, ул. Сугай, д. 1

1. Наименование объекта инспекции (оценки соответствия): здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, которые будут использоваться для организации отдыха детей и их оздоровления муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Сугайкасинская основная общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики (МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики)

2. Заказчик: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш)

юридический адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3Д.

почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Комсомольская, д.31 пом. 5

адрес электронной почты e-mail: kanash@21.rospotrebnadzor.ru

ИНН: 2129056878

ОГРН (ОГРНИП): 1052128023001

3. Фактический адрес объекта инспекции: Чувашская Республика, р-н Канашский, д. Сугайкасы, ул. Сугай, д. 1

4. Основание для проведения инспекции: предписание главного государственного санитарного врача о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследований исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок в рамках выполнения утвержденного государственного задания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш от 02.03.2026 г. (зарегистрировано в Органе инспекции № 26-04-48 от 02.03.2026г.).

5. Материалы и документы, на основании которых проводилась инспекция:

1. выписка из ЕГРЮЛ МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
2. копия выписки из ЕГРН МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
3. копия Устава МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

4. копия техпаспорта «Двухэтажное кирпичное здание (литера А) с бетонным подвалом (литера А1)» от 20.03.2007 г., выданный МП «Бюро технической инвентаризации Канашского района»,

6. Нормативная документация, в соответствии с которой проводилась инспекция: разделов I-II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов I, III-VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», I-VIII, X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов I-III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».

7. Указать, что не было выполнено в первоначальном объеме работ по оценке соответствия, другие сведения (при необходимости): нет

8. Дополнительные сведения (при необходимости): проведено обследование МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики в присутствии начальника лагеря Ивановой В.М.. 13.04.2026 г.

9. Дата начала и окончания инспекции: 02.03.2026 г. – 24.04.2026 г.

10. Идентификационные номера и даты протоколов исследований, испытаний, измерений и ИЛЦ их проводивших: протокол испытаний № 21-01-15/00909-26 от 27.02.2026 г., акт отбора образцов (проб) заказчика от 16.02.2026г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш» Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512876, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 31 октября 2014 г.

11. В ходе проведения инспекции установлено:

МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики как юридическое лицо зарегистрировано и расположено по юридическому адресу: 429335, Чувашская Республика – Чувашия, р-н Канашский, д. Сугайкасы, ул. Сугай, д.1.

МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики для осуществления образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования занимает двухэтажное кирпичное здание по адресу: Чувашская Республика, р-н Канашский, д. Сугайкасы, ул. Сугай, д. 1, о чем свидетельствует выписка из государственного реестра недвижимости от 18.02.2025 г. кадастровый номер 21:11:000000:1055, площадь здания составляет 2296,8 кв.м.

МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике–Чувашии в г. Канаш на образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования № 21.06.01.000.М.000089.05.09 от 05.05.2009 г., лицензию на образовательную деятельность Минобразования Чувашии № 324 от 22.12.2014г., свидетельство о государственной аккредитации Минобразования Чувашии № 158 от 31.03.2023 г.

Представлен приказ по МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики № 21 от 26.02.2026 г. о создании летнего пришкольного учреждения с дневным пребыванием на время каникул в летний период 2026 года. Приказом назначены 8 ответственных лиц по организации и проведению лагеря с дневным пребыванием детей, назначены начальник пришкольного лагеря и воспитатели, обслуживающий персонал. На работников, привлекаемых в пришкольном лагере представлены медицинские книжки, всех представлены сведения о медицинских прививках в соответствии с национальным календарем, сведения о своевременном прохождении медицинского осмотра и сведения о своевременном проведении санитарно-гигиенического обучения и аттестации работников.

Планируется охватить оздоровлением 15 детей.

Здание школы двухэтажное в кирпичном исполнении. МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики построено в 1987 году и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой она была построена, обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов и доступности услуг, оказываемых инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, что не противоречит требованиям п.1.3., п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Территория вокруг огорожена, благоустроена, озеленена. На земельном участке выделены функциональные зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная.

На территории школы в непосредственной близости от въезда на территорию оборудована площадка с водонепроницаемым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлено 2 контейнера ПВХ с закрывающимися крышками (соответствие п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20). Представлена копия контракта № ДПЮЛ(Б)- 302 от 09.01.2026 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Ситиматик Чувашия».

Покрытие проездов, проходов, дорожек на территории МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики асфальтобетонное, дефекты отсутствуют (соответствие п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Здание основной общеобразовательной школы на 150 ученических мест двухэтажное кирпичное. В 2025-2026 учебном году обучается 68 учеников.

Вход в здание школы оборудован тамбуром (соответствие п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20).

Канализация организована от умывальных раковин, моечных ванн трубопроводом, собирается в водонепроницаемую выгребную емкость, расположенной на территории учреждения. Стоки вывозятся специализированным транспортом по договору на вывоз жидких бытовых отходов от 12.01.2026 г. с ИП – глава КФХ Федин А.Е.

Помещения для учреждения по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием предусмотрены на первом этаже и выделены следующие помещения: раздевалка с выделенным местом для сушки одежды и обуви, 2 учебных помещения для отряда (№8 по техпаспорту БТИ площадью 540,4 кв.м, №9 – 51,2 кв.м), фойе-игровая, библиотека - помещение для занятий кружковой деятельностью, спортивный зал (№48- 165,5 кв.м), столовая, туалеты, спортплощадка на территории школы (соответствие п.3.12.2.СП 2.4.3648-20).

Предусмотрены сетки в помещении для отряда на окнах от залета кровососущих насекомых. В помещениях пребывания детей (игровые, помещение для кружковой работы) установлена установка обеззараживания воздуха для дезинфекции воздушной среды (соответствие п.3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Пребывание детей с дневным пребыванием согласно режима дня планируется с 8 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин с 01.06.2024 г. по 27.06.2024 г. Количество отдыхающих планируется в 1 отряде 15 детей.

Посещают дети с 1 по 4 классы. Список детей, посещающих пришкольный оздоровительный лагерь, составлен.

Представлена рабочая программа работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, где прописаны цели и задачи оздоровления детей и предполагаемый результат от пребывания в лагере. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил имеется, утверждена директором школы. До начала работы лагеря проведены мероприятия по выполнению программы производственного контроля (контроль качества воды).

Здание МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики оборудована системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Холодное водоснабжение обеспечивается через собственную артезианскую скважину (соответствие п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20).

Проба холодной воды, отобранная 16.02.2026г. из водопроводного крана пищеблока, по исследованным санитарно-гигиеническим (железо, мутность, цветность), микробиологическим (*Escherichia coli* (E.coli), общие колиформные бактерии, общее микробное число (ОМЧ) при 370С, энтерококки) (протокол испытаний № 21-01-15/00620-26

от 13.02.2026г., акт отбора образцов (проб) заказчиком от 16.02.2026г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш»).

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, учебные кабинеты для начальных классов, туалеты, умывальные при туалетах и столовой (соответствие п. 2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20).

Для питьевого водоснабжения установлен стационарный питьевой фонтанчик (соответствие п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

На первом и втором этажах здания МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики оборудованы туалетные комнаты для детей разного пола. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. В туалетах для девочек на первом и втором этажах оборудовано по 2 кабины, по 2 умывальные раковины для мытья рук, по 1 электрополотенца для сушки рук. В туалетах для мальчиков на первом и втором этажах оборудованы по 2 кабины с дверями, по 2 умывальные раковины для мытья рук, по 1 электрополотенца для сушки рук. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправное и без дефектов (соответствие п. 2.4.11., п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20).

Для инвалидов маломобильных групп туалетная комната оборудована на первом этаже с учетом обеспечения условий доступности дефектов (соответствие п. 2.4.10. СП 2.4.3648-20). Для девочек 5-9 классов в туалете для девочек на 1 этаже оборудована кабина, обеспечивающая личную гигиену. Для персонала имеется отдельный санузел (соответствие п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20).

Покрытие пола, стен и потолков помещений не имеет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом.

Здание школы оборудовано системой отопления – газовое от собственной котельной. В качестве носителей тепла установлены чугунные радиаторы.

Вентиляция в учебных кабинетах школы естественная общеобменная. Представлен акт обследования технического состояния вентиляционных каналов от 04.04.2024 г. в помещениях МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики (учебные классы, кабинеты, кухня, разделочная, склад, туалет, спортзал, туалет, раздевалка для мальчиков и раздевалка для девочек), выполненный ВДПО Чувашской Республики с заключением, что вентиляционные каналы отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию (соответствие п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20).

На пищеблоке вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Зоны размещения электроплит, пароконвектомата, духового шкафа, моечных ванн в моечной столовой посуды и кухонной посуды оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции (соответствие п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20). Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (соответствие п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (соответствие п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, установлены термометры (соответствие п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

В учебных кабинетах обеспечивается естественное боковое освещение пластиковыми окнами (соответствие п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). В учебных кабинетах обеспечено боковое левостороннее естественное освещение (соответствие п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20). Остекление окон выполнено из цельного стекла, нарушение целостности стекла и трещины не выявлены (соответствие п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20). Окна помещений оборудованы занавесями с длиной до уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды – москитными сетками (соответствие п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20).

Здание оборудовано искусственным освещением. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектрами светового излучения естественно-белый (соответствие п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20). Осветительные приборы имеют закрытые светорассеивающие конструкции (соответствие п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Медицинское обслуживание обучающихся проводится фельдшером ФАП в медицинском кабинете школы. Представлен договор №139 по медицинскому обслуживанию обучающихся от 09.01.2026 г. с БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии с пролонгацией на 2025 год.

БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии имеет лицензию на медицинскую деятельность № ЛО41-01191-21/003444986 от 15.01.2021г. по адресу: Чувашская Республика, р-н Канашский, д. Сугайкасы, ул. Сугай, д. 1 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии; При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже здания школы и состоит: помещение №18 по плану БТИ площадью 7,8 кв.м (кабинет приема фельдшера).

Горячее питание обучающихся в образовательном учреждении и при организации летнего отдыха осуществляется с привлечением индивидуального предпринимателя Биаметова Ф.Ф.

Для организации питания в школе подготовлен комплекс помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье: горячий цех, моечная столовой и кухонной посуды, мясо-рыбный цех, овощной цех, кладовая сухих продуктов, помещение для приготовления дезинфицирующего раствора и уборочного инвентаря, комната для персонала с санузлом для персонала (соответствие п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20).

Обеденный зал на 50 посадочных мест. Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания всех обучающихся в течение трех перемен. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), дефекты и повреждения отсутствуют. В обеденном зале столы и стулья имеют покрытие, позволяющее проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (соответствие п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20). При обеденном зале установлены 4 умывальные раковины, 4 электрополотенца (соответствие п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20).

Водоснабжение холодной водой централизованное от собственной скважины, горячей водой обеспечиваются через электрические накопительные водонагреватели емкостью 30, 80, 50 л (соответствие п.2.15. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

В помещениях пищеблока установлены умывальные раковины для мытья рук и моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители (соответствие п.2.6.1., п.2.6.3., п.2.6.5. СП 2.4.3648-20).

Перед входом в столовую установлены 4 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, оборудованы 2 электрополотенца, в рабочем состоянии. При умывальной раковине имеется твердое мыло, жидкое мыло в дозаторе, кожный антисептик.

В горячем цехе для приготовления пищи установлены 2 электрические плиты 6-конфорочные, из них 1 с духовкой, электросковорода, новая мармитная линия с подогревом пищи и холодным шкафом для салатов, пищеварочный котел, жарочный шкаф, духовой шкаф, аппарат пароварочный – конвективный электрический кухонный ПКА 10-1/1 ПП, протирачно-резательная машина, универсальный привод, оборудована зона для приготовления холодных блюд. В горячем цехе в зоне приготовления холодных блюд ввешен настенный рециркулятор бактерицидный обеззараживатель «Мегидез» РБОВ 911-«МСК» (МСК-911) (соответствие 2.14. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

В мясо-рыбном цехе имеется электрическое оборудование: 2 электрические мясорубки, производственные столы, моечная ванна 3 шт., зона для обработки яиц с набором емкостей в количестве 3 шт. В овощном цехе выделены зоны для первичной обработки овощей и зона для вторичной обработки овощей. В зоне первичной обработки овощей установлена картофелечистка, моечные ванны, раковина для мытья рук. В зоне вторичной обработки овощей установлены производственные столы, моечная ванна. Установлен среднетемпературный холодильный шкаф в овощном цехе в зоне вторичной обработки овощей.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие нержавеющее, цельнометаллическое, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств (соответствие п. 2.9. СанПиН 2.3./2.4.3590-20). Для резки хлеба используют разделочный стол с гигиеническим покрытием.

Моечные ванны, являющиеся источниками влаги в моечной кухонной и столовой посуде, в мясорыбном цехе оборудованы локальными вытяжными системами (соответствие п. 2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

В помещениях внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, допускающих проведение влажной уборки, обработку моющими и дезинфицирующими средствами (соответствие п.2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-20). Покрытие пола, стен и потолков помещений не имеет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком.

Влажная уборка проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств, выделен промаркированный уборочный инвентарь, хранение в специально отведенном месте в подвешенном состоянии. Уборочный инвентарь для уборки в туалете хранится в туалете (соответствие п.2.19. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

Для приема пищи применяется посуда фарфоровая, столовые приборы используются из нержавеющей стали (соответствие п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).

Разделочный инвентарь, оборудование и кухонная посуда промаркированы и используются согласно маркировке, хранение налажено на рабочих местах. Кухонная посуда для приготовления пищи используют из нержавеющей стали (соответствие п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).

Для хранения пищевых продуктов имеется холодильное оборудование: шкаф холодильный среднетемпературный «Полаир» -1 шт., ларь морозильный -3 шт., бытовой двухкамерный холодильник «Стинол» – 1 шт., холодильный шкаф ШХ - 1 шт., бытовой холодильник для хранения суточной пробы, шкаф холодильный «Abat» - 1 шт., стол с охлаждаемой поверхностью.

В моечной мытье столовой посуды и кухонной посуды проводится отдельно (соответствие п. 3.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20). В помещении для мытья столовой посуды установлено: 3-секционная моечная ванна оборудованная душевой насадкой с гибким шлангом, стеллаж из нержавеющей стали для чистой посуды, умывальная раковина для мытья рук.

В помещении для мытья кухонной посуды установлено: производственный стол, стеллаж, двухсекционная моечная ванна с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды, оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом, стеллаж для хранения чистой посуды, оборудованная душевой насадкой с гибким шлангом.

Для мытья столовой и кухонной посуды используют моющие средства, хранение их проводится в таре изготовителя. Из дезинфицирующих средств используют Ника Экстра М. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в таре изготовителя. Инструкции по применению дезинфицирующих средств имеются (соответствие п. 4.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

Поступающие пищевые продукты и продовольственное сырье сопровождается сопроводительными документами, подтверждающие их происхождение и качество. Журналы бракеража скоропортящейся пищевой продукции, бракеража готовой пищевой продукции, гигиенический журнал заведены по рекомендуемой форме.

В целях профилактики йододефицитных состояний у детей используется поваренная пищевая йодированная соль (соответствие п.8.1.6. СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

В помещениях не выявлено насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности (соответствие п.2.11.9. СП 2.4.3648-20). Представлен договор на выполнение дезинфекционных работ №53 от 12 января 2026г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш». В договоре предусмотрена дератизация на площади 2200 кв.м, дезинсекции (борьба с иксодовыми клещами) на территории лагеря с дневным пребыванием по заявке.

ВЫВОДЫ

В здании, строении, помещениях и ином оборудовании МБОУ «Сугайкасинская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики, планируемых использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению по фактическому адресу: Чувашская Республика, р-н Канашский, д. Сугайкасы, ул. Сугай, д. 1

Не выявлены нарушения разделов I-II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов I, III-VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», разделов I-VIII, X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов I-III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного, здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, которые муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сугайкасинская основная общеобразовательная школа» Канашского муниципального округа Чувашской Республики предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению по адресу: Чувашская Республика, Канашский р-н, д. Сугайкасы, ул. Сугай, д. 1

СООТВЕТСТВУЮТ разделам I-II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделам I, III-VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», разделам I-VIII, X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», разделам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделам I-III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний»

Главный врач филиала, врач по общей гигиене



В.Г. Егоров

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется главным врачом Организации, главными врачами филиалов, врио главного врача Организации, врио главных врачей филиалов с указанием должности, Фамилии Имени Отчества, даты заверения.